

CONTROLLO ASCENSORI

VERBALE D'ISPEZIONE

(art. 13 e 14 D.P.R. 162/1999)

Il sottoscritto dr. ing. Dupuis Marco Piero dell'Az. USL Toscana Centro ha provveduto
il giorno 21/11/18 all'ispezione periodica dell'ascensore cat.

matr. 278/F/A dell'Utente COMUNE DI FIRENZE AREA PETTINI

in FIRENZE Via VIA FAENTINA 145 n. riscontrando:

1° - Funi non presentano fili rotti visibili

2° - Circuito di manovra è protetto

3° - Dispositivi di chiusura, di sicurezza e di blocco hanno funzionato alle prove

4° - Paracadute ha funzionato alle prove

5° - Conservazione e manutenzione dell'impianto normale

6° - Funzionamento dell'impianto regolare durante le prove

7° - Condizioni delle difese regolari durante le prove

8° - Condizioni di isolamento dei circuiti regolari durante le prove

9° -

prescrivendo: - Migliorare l'audio del dispositivo di comunicazione bidirezionale a

voce per richiesta di soccorso presso il centro assistenza.

- Installare in cabina una luce di emergenza.

Si ripete: - Tenere a disposizione il libretto ascensore presso l'impianto. - Rimuovere il

materiale estraneo dal locale macchina.

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio? (1) si, purché si provveda

L'INGEGNERE ISPETTORE

Addì 21/11/18

La manutenzione è affidata alla Ditta EUROPA ASCENSORI SRL

Lo stabile è amministrato dal Sig. DIR. SERV. TEC. P.O. IMPIANTI ELETTRICI E

via VIA GIOTTO 4 50121 FIRENZE N. SPECIALE

Oneri fiscali: soddisfatti non soddisfatti non potuto verificare

(1) Indicare se SI incondizionatamente - se SI a determinate condizioni - se NO (eventuale fermo)